ROMANIA
JUDETULPRAHOV
ORASUL BUSTENI
CONSILIU LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea introducerii in domeniul public a unei parti din constructiile si lucrarile aferente investitiei ***investiţiei „Reabilitare/ înlocuire/ extindere sistem public de alimentare cu apă (captare, aducțiune, stații de tratare, rezervoare de înmagazinare, reţele de apă), în localitatea Bușteni, județul Prahova"***, preluate partial de la S.C. Compania Nationala de Investitii SA

Consiliul Local al orasului Busteni Busteni, judetul Prahova;

Avand in vedere:

Procesul-verbal de receptie partiala nr.1964/04.04.2023 incheiat de CNI;

- Referatul de aprobare nr.5784/04.04.2023 al Primarului orasului Busteni;
- raportul de specialitate nr.5785/05.04.2023, intocmit de Compartimentul Achizitii Publice ;

Avizele de specialitate ale Comisiei **nr.1** (Economica)-pentru programul de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, administrarea domeniului public si privat al orasului, servicii, comert si turism »; Comisiei nr. 2 (Urbanism) pentru « amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea lucrarilor publice, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura »; Comisiei nr. 3 (Juridica) pentru « administratie publica, drepturile omului, problemele minoritatilor, juridica, disciplina, relatii cu cetatenii, apararea ordinii publice, invatamant, sanatate, famillie, munca si protectie sociala, protectie copii, cultura, culte, sport, protectia mediului, ecologie »

In baza prevederilor art.10, **alin(l)**, lit(d) si art.12, alin(1), lit(e) din Legea nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare-Republicare

In temeiul prevederilor art. 129 alin (1), alin (2) lit(c) si (d) si art 139 alin (3) lit(g) si art.196 **alin(l)**, lit(a) din OUG 57/05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ;

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba introducerea in domeniul public a unei parti din constructiile si lucrarile aferente investitiei ***investiţiei „Reabilitare/ înlocuire/ extindere sistem public de alimentare cu apă (captare, aducțiune, stații de tratare, rezervoare de înmagazinare, reţele de apă), în localitatea Bușteni, județul Prahova"***, preluate partial de la S.C. Compania Nationala de Investitii SA, conform Anexei nr.1 la prezenta hotarare.

Art.2. Predarea-preluarea construcţiilor si lucrarilor s-a efectuat in baza procesului –verbal de receptie partiala nr. 1964/04.04.2023 incheiat de Compania Nationala de investitii, anexa la prezenta hotarare.

Art.3. - Prevederile prezentei hotarari vor fi duse Ia indeplinire de Primarul orasului Busteni prin aparatul de specialitate din cadrul Primariei, iar Compartimentul Administratie Publica Locala o va difuza:

-Primarului orasului Busteni;

-Institutiei Prefectului Judetului Prahova ;

- Directiei Economice ;

- Compartimentul Achizitii Publice ;

- SC. Hidro Prahova SA;

si o va publica pe site-ul oficial al institutiei.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Codescu Valentin

CONTRASEMNEAZA

SECRETAR GENERAL,

Negutescu Liliana

Busteni, 05.04.2023

Nr.29

Anexa nr. 1

Lista construcţiilor si lucrarilor aferente investiţiei „Reabilitare/ înlocuire/ extindere sistem public de alimentare cu apă (captare, aducțiune, stații de tratare, rezervoare de înmagazinare, reţele de apă), în localitatea Bușteni, judeţul Prahova" :

5.1. Sursa Kalinderu

5.1.1. Stația de tratare Kalinderu:

- Statia de clorinare:
  - Conducta golire filtre mecanice PEHD PE100 Pn6 SDR26 Dn160 cu clapet sens
  - Imprejmuire 23 ml
  - Poarta de acces
- Utilaje si echipamente:
  - Container din elemente prefabricate metalice
  - Prevectron cu avans minim de amorsare ΔT=30μs
  - Instalatie de incalzire cu calorifere electrice
  - Post de transformare aerian, montat pe stalp, complet echipat + cutie de distributie cu contor trifazat de masura, S=25kVA, U2=400V, f=50Hz
  - Grup electrogen S=15kVA

- Instalatie electrica de iluminat interior, exterior si prize
- Instalatie de legare la pamant

5.1.2. Conducta de transport apă tratată Kalinderu

- Conducta transport apa tratata Kalinderu PEHD, PE 100, SDR17, PN10 Dn250
- Camin de vane reglare debit Nod 301
- Camine de vane complet echipate: C1, C2
- Camin debitmetru electromagnetic Dn250 complet echipat
- Camine de vane, golire si aerisire complet echipate: CVGA1, CVGA2, CVGA3
- Subtraversare drum OL Dn300 L=16m
- Subtraversare drum OL Dn300 L=14m
- Desfacere si refacere sistem rutier asfalt/beton/balast cu latimea santului de 242 ml

5.2. Rezervor inmagazinare R 500 mc Fierastrau

5.2.1. Rezervor inmagazinare R500mc

- Rezervor inmagazinare R500 mc (constructie noua)
- Imprejmuire – 124,88ml
- Poarta acces
- Hidrant suprateran Dn 110
- Conducta evacuare preaplin si golire rezervor PEHD PE100 Pn6 SDR26 Dn160 – 50 ml

- Gura de varsare in emisar preaplin si golire rezervor (BA=0.5 mc, clapet de sens Dn 160)

5.2.2. Utilaje si echipamente

- Electrovane reglaj – 5 buc
- Automatizare control
- Prevectron cu avans minim de amorsare $\Delta T = 30$ µs
- Tablou electric general echipat conform schemei monofilare IP54
- Rezervor inmagazinare din otel inox cu sistem de incalzire
- Post de transformare aerian, montat pe stalp, complet echipat + cutie de distributie cu contor trifazat de masura, S=25kVA, U2=400V, f=50Hz
- Grup electrogen, S=15 kVA, IP54

5.2.3. Instalatii electrice

- Instalatie electrica de forta pentru alimentarea tabloului electric general TE03, precum si a echipamentelor alimentate din acesta
- Instalatie electrica de iluminat interior, exterior si prize
- Instalatie de legare la pamant
- Instalatie de paratrasnet

5.3. Conducta de transport apa tratata Fierastrau

- Conducta de transport apa tratata Fierastrau PEHD, PE100, SDR17, PN10, Dn 250 – 369ml
- Camin debitmetru electromagnetic Dn 250, complet echipat Nod 501
- Camin vane golire si injectie in reteau de distributie, complet echipat Nod 505

- Camin de vane, golire si aerisire complet echipat CVGA1
- Subtraversare drum OL Dn300 L=14,5m
- Subtraversare drum OL Dn300 L=12,5m

5.4. Sursa Valea Babei I

5.4.1. Sursa de captare Valea Babei I

- Reabilitare captare constructie existenta complet echipata
- Lucrari de reparatii structuri camine captare existente
- Evacuare preaplin – stut inox Dn 150

5.4.2. Conducta de aducțiune apă brută Valea Babei I

- Conducta de aductiune apa bruta V. Babei I, fonta ductila, Pn25, Dn 150- 1110ml
- Canivou beton armat pentru protectia conductei de aductiune Nod 700 – Nod 701
- OL preizolat Dn 150mm Nod 700 – Nod 701
-Masiv ancoraj: Nod 703, Nod 713, Nod 715, MA2, MA3, MA4, MA5, MA6, MA7, MJA10
- Camine de vane si golire, complet echipate: Nod 705, CVG2
- Camin de vane si aerisire, complet echipat Nod 707
- Camine de vane si regulator de presiune, complet echipate: Nod 710, Nod 714
- Camine de vane, golire si aerisire, complet echipate: Nod 712, CVGA2
- Camin debitmetru electromagnetic Dn150, complet echipat Nod 719

- Camin de vane (aval captare), complet echipat CV
- Camin de vane reducere presiune complet echipat CVRP3
- Refacere drum exploatare L=1800m – 7200 mp
- Taiere si piconare stanca L=180m
- Canivou beton armat protectie conducta 0,5m x 0,5m – L=180m

5.4.3. Stația de clorinare Valea Babei I

- Statia de clorinare
  - Statie de clorinare V. Babei I – constructie noua containerizata
  - Conducta clorinare PEHD PE100 PN25 Dn20

- Utilaje si echipamente
  - Container din lemente metalice prefabricate
  - Instalatie de incalzire cu calorifere electrice
  - Post de transformare aerian, montat pe stalp, complet echipat + cutie de distributie cu contor trifazat de masura S=25kVA, U2=400V, f=50Hz
  - Grup electrogen

5.4.4. Rezervor înmagazinare R300mc – Valea Babei I

- Rezervor inmagazinare apa

  - Rezervor inmagazinare R300mc Valea Babei I – constructie noua

  - Imprejmuire – 100 ml

  - Poarta acces

  - Conducta evacuare preaplin si golire rezervor PEHD PE 100 Pn6 SDR26 Dn160 – 40 ml

  - Gura de varsare in emisar preaplin si golire rezervor

  - Hidrant suprateran Dn110

- Utilaje si echipamente

  - Automatizare control

  - Electrovane 3 buc

  - Rezervor inmagazinare din otel inox cu sistem de incalzire

  - Prevectron cu avans minim de amorsare $\Delta T=30\mu s$

- Instalatii electrice

  - Instalatie electrica de iluminat interior, exterior si prize

5.4.5. Conducta de transport apă tratată Valea Babei I

  - Conducta de transport apa tratata V. Babei I PEHD, PE100, Pn16, SDR11, De 180 – 558 ml

  - Camin debitmetru electromagnetic Dn150, complet echipat Nod 721

  - Camin de vane si aerisire, complet echipat VCA2

- Camine de vane si golire, complet echipate: CVG3, CVG3.1, CVG3.2
- Masiv ancoraj: Nod 724, Nod 725
- Hidrant suprateran Dn110
- Subtraversare tub protectie Dn 300 L=8,5ml

Constructiile si lucrarile aferente investitiei corespund prevederilor Proiectului Tehnic si sunt puse in functiune. Există proces verbal pentru proba de presiune.

Avand in vedere vechimea instalatiei de transport a apei, precum si faptul ca prin aceste lucrari de modernizare a captarilor de apa va beneficia populatia orasului Busteni, precum si faptul ca Hidro Prahova SA este operatorul regional care adminstreaza reteaua de apa si canalizare a orasului, este necesar sa predam aceste constructii si lucrari catre operatorul regional S.C. Hidro Prahova SA.

Se anexeaza si face parte integranta din prezenta documentatie:

- Referatele dirigintilor de șantier 2 buc.
- Referatul proiectantului
-Procesul verbal de receptie partiala, inregistrat la sediul Primariei Busteni sub nr. 5670/ 04.04.2023.